

GODKENDELSE AF PRES-FITTINGS TIL ANVENDELSE I FJERNVARMEINSTALLATIONER.

Dokument skal udfyldes med angivelse af forsyningsadresse samt underskrives af VVS-installatør, og udleveres til synsmand ved syn af anlæg.

Fabrikat: VSH
Pres-fittingssystem: VSH CU-press
Typebetegnelse pres-fittings: VSH CU-press leak before pressed
Typebetegnelse pakning: VSH pres standard pakning af EPDM

SPECIFIKATIONER:

Medie: Fjernvarmevand iht. Ringsted Fjernvarmes specifikationer
Temperatur: drift min./maks. -20 °C / +110 °C
Tryk: drift maks. 16 bar
Rørtype: Kobber CW024A Gevinddele i rødgods 2.109
Hårde kobberrør efter DS EN 1057 – R290
Godkendelse gælder i dim.: Ø 12 mm til Ø 54 mm

Øvrige tekniske data og specifikationer for pres-fittingssystem:

Der henvises til katalogmateriale og tekniske specifikationer for anvendte pres-fittings.

Firma / Leverandør, der står som garant for de angivne specifikationer ved anvendte pres-fittings:

Broen A/S
Skovvej 30
5610 Assens
Tlf.: 64 71 70 95 / Fax 64 71 29 95

Samling og udførelse:

Samlinger skal udføres med presseværktøj, der er egnet til de benyttede pres-fittings.
Bøjninger og retningsændringer af rørføringer skal udføres med respektive pres-fittings. Rør må ikke varm- eller koldbukkes.

Ejendom / Adresse for anvendelse og udførelse af fjernvarmeinstallation med pres-fittings:

Projekt / Forsyningsadresse:

Undertegnede entreprenør /installatør bekræfter hermed, at have udført fjernvarmeinstallationen med angivne pres-fittings i henhold til nævnte specifikationer:

Installatør:

Firma:

Firmaadresse:

Dato:

Underskrift: