



NOTE:

• PUMPESTATIONENS TILLØB SKAL PLACERES INDENFOR DEN VISTE CIRKELBUE (GRØN)

• UDLUFTNINGSRØRET MÅ IKKE KRYDSE TRÆKRØRET I JORDEN

UDLUFTNINGSRØRET ø50 FRA PUMPEBRØNDEN KAN PLACERES TIL ÉN AF STYRESKABETS SIDER

Sagsnavn:

MINI – PUMPESTATIONER
Princip-tegning for placering af styreskab



Ringsted Forsyning

RINGSTED FORSYNING A/S

| | |
|----------|-----------|
| Mål: | - |
| Dato: | jan. 2017 |
| Sagsnr.: | - |
| Int.: | GLL |

Diverse oplysninger:

Tegn. nr.:

2.

Bragesvej 18, 4100 RINGSTED

TLF 6989 8000

E-mail info@ringstedforsyning.dk