



Spildevandsplan 2005

Tillæg nr. 12



Boliger ved Susåen i Veterslev

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
1. Indledning.....	3
2. Lovgrundlag.....	3
3. Eksisterende forhold.....	3
3.1 Lednings- og renseanlæg	3
3.2 Recipienter.....	3
3.3 Gældende spildevandsplan	3
4. Fremtidige forhold	3
4.1 Ejendomme i det åbne land	3
4.2 Ledningsanlæg	4
4.3 Regnvandsbassiner	4
5. Recipienter	4
5.1 Ringsted Centralrenseanlæg	4
5.2 Vandløb	4
6. Administrative forhold	4
6.1 Tidsplan	4
6.2 Servitutpålæg mm.....	4
6.3 Økonomi	4
6.4 Offentliggørelse	5
6.5 Miljøvurdering	5
6.6 Berørte ejendomme	5
6.7 Behandling af bemærkninger.....	5
Kortbilag	6

1. Indledning

Nærværende tillæg nr. 12 til Ringsted Kommunes Spildevandsplan, revision 2005, omhandler udvidelse af spildevandsplanens opland G 15 02, Veterslev med ca. 2 ha som separatkloakeres.

Tillæg nr. 12 relaterer til lokalplan 233 "Boliger ved Susåen i Veterslev", og omfatter planområde 14B5 og 14B8. Området afleder overfladevand til Susåen.

2. Lovgrundlag

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32, hvor det står anført, at "Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand".

I bekendtgørelse nr. 1448 af 11/12 2007 er i § 5 stk. 4 anført, at "Kommunalbestyrelsen skal ajourføre planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen, herunder ajourføre oplandsgrænser og tidsfølgeplan, når der sker ændringer i forudsætninger for planen".

I lov nr. 173 af 12/03 2008 er anført, at "Spildevandsplanen ikke må stride mod vandplanen, jf. miljømålsloven, kommuneplanen og forudsætninger efter stk. 4".

Byrådets forslag til spildevandsplanen offentliggøres med oplysning om, at der er en indsigelsesfrist på 8 uger fra offentliggørelsen.

Forslaget til spildevandsplanen sendes til det relevante miljøcenter til orientering samtidig med offentliggørelsen.

Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3.

3. Eksisterende forhold

3.1 Lednings- og renseanlæg

Området er ikke offentlig kloakeret.

3.2 Recipienter

Området er beliggende i Susåens opland. Overfladevandet fra området afstrømmer til Susåen.

3.3 Gældende spildevandsplan

Området er delvist, dvs. område 14B5, omfattet af gældende spildevandsplan og planlagt separatkloakeret.

4. Fremtidige forhold

4.1 Ejendomme i det åbne land

Der medtages ingen ejendomme beliggende i det åbne land i nærværende tillæg. Der er udelukkende tale om nykloakering ved byggemodning.

4.2 Ledningsanlæg

I forbindelse med byggemodningen separatkloakeres lokalplanområdet og der etableres spildevands- og regnvandsstik til hver enkelt ejendom. Spildevandet ledes til rensning på Ringsted Centralrenseanlæg.

I det separatkloakerede område kan der, efter en konkret vurdering, gives tilladelse til, at regnvand kan nedsives på den enkelte grund, eller regnvandet kan opsamles og genbruges. En sådan tilladelse fritager ikke ejendommene for fuldt tilslutningsbidrag, idet retten til afledning via regnvandssystemet bevares.

4.3 Regnvandsbassiner

Der anlægges ingen regnvandsbassiner i forbindelse med kloakeringen, udstykningen tilsluttes eksisterende system.

5. Recipienter

Recipienter for overfladevand er Susåen via UF03. Susåen er B3 målsat, karpfiskevand og er en del af NATURA 2000-område nr. 163. På strækningen med tilløbet UF03 er Susåen grænsevandløb mellem Ringsted Kommune og Næstved Kommune.

5.1 Ringsted Centralrenseanlæg

Belastningen på det tillagte areal er på ca. 46 PE. Den forøgede tilledning kan holdes inden for den gældende udledningstilladelse for Ringsted Centralrenseanlæg, som er på 148.000 PE. Ringsted Centralrenseanlæg er i dag belastet med ca. 50000 PE. Udledningen fra renseanlægget sker via UA21 til Høm Lilleå.

5.2 Vandløb

Udledning til Susåen sker via det eksisterende kloaksystem. De markerede oplagsgrænser for oplandet, (se bilag 1) skal respekteres.

6. Administrative forhold

6.1 Tidsplan

Det er endnu ikke planlagt, hvornår byggemodningen forventes påbegyndt.

6.2 Servitutpålæg mm.

Ledningsanlæg lægges som hovedregel i vejarealet, stier og andre offentlige tilgængelige arealer. De afskærende ledninger lægges langs vejareal.

6.3 Økonomi

Udgifter til etablering af det nye offentlige ledningsnet med tilhørende stik afholdes af Ringsted Forsyning A/S.

Udgifter til anlæg af de interne kloakledninger på ejendommen, afholdes af grundejer.

Tilslutningsbidrag betales i henhold til betingelser i gældende betalingsvedtægt.

6.4 Offentliggørelse

I henhold til kapitel 4 i Spildevandsbekendtgørelsen BKK nr. 1448 af 11/12 2007, vedtager og godkender kommunalbestyrelsen spildevandsplaner, herunder tillæg til spildevandsplanerne.

Kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplan eller tillæg hertil skal offentliggøres med oplysning om, at der indenfor en frist på mindst 8 uger er adgang til at kommentere det fremlagte forslag. Tillægget har været offentliggjort i perioden 28. september 2010 – 23. november 2010.

6.5 Miljøvurdering

Ringsted Kommune har foretaget en miljøscreening af nærværende tillæg til Spildevandsplan 2005.

I screeningsafgørelsen er lagt vægt på planens karakteristika, her under at:

- Planen *ikke* påvirker et Natura2000 område
- At planen er i overensstemmelse med overordnet planlægning
- At planen *ikke* i *væsentlig grad* indvirker på omgivelserne og miljø
- At planen omhandler et *mindre område* eller udelukkende er *mindre ændringer* i gældende plangrundlag

Ringsted Kommune konkluderer derfor, at det på det foreliggende grundlag er godtgjort, at tillægget ikke vil resultere i væsentlige miljøpåvirkninger. Der vil derfor ikke være behov for at miljøvurdere planen i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 936 af 24/9 2009).

6.6 Berørte ejendomme

Tillægget til spildevandsplanen berører ingen enkeltejendomme.

Områdebegrænsning kan ses af bilag 1. Området er en del af matrikel 4 aæ, Veterslev By, Veterslev og 5 ay, Veterslev By, Veterslev.

6.7 Behandling af bemærkninger

Ringsted Kommune har ikke modtaget bemærkninger til det fremlagte forslag til spildevandstillægget.

Ringsted Kommune
Rådhuset
Sct. Bendtsgade 1
4100 Ringsted
Tlf.:57 62 62 62
ringsted@ringsted.dk
www.ringsted.dk